

Placering av pumpanläggning

- Minst 1,5 m fritt runt om
- Får ej överbyggas
- Placera larmljus synligt
- Frostfritt alternativt isolerat

